

## 質疑回答書

### 海老名市立勝瀬保育園移管先事業者選定

| No. | 質問  | 回答   |
|-----|---|--|
| 1   | <p>・勝瀬保育園の民営化に関し、園舎の建て替えを視野に入れて考える前提となっておりますが、現園舎に(所謂解体にアスベストに関する諸手続きが必要な量の)アスベストは使用されているのでしょうか？</p>                          | <p>園舎建屋内につきましては、吹き付けアスベストが使用されていないことを確認していますが、園舎外壁仕上塗材にアスベストが使用されておりますので、解体の際には各種法令に基づいた手続き等が必要となります。また、その他の建材については、未調査です。</p>   |
| 2   | <p>・現在勤務している職員の職種と勤務形態(勤務時間帯、人数)</p>  | <p>12月1日現在で、以下の職員構成です。</p> <p><b>【常勤職員】</b><br/>園長(保育士)1名、園長代理(保育士)2名、保育士7名、調理師2名</p> <p><b>【パートタイム会計年度任用職員】</b><br/>(7.5h/日・週5日)<br/>保育士3名<br/>(7.5h/日・月10日程度)<br/>調理員1名<br/><b>(7.5h/日・週2～3日)※一部訂正</b><br/>調理員2名<br/>(朝夕等短時間)<br/>保育士7名、安全監視員3名<br/>※1日2～5時間、週2～4日勤務を基本としています。</p> <p>※厨房は、常勤・パートタイム会計年度任用職員を合わせ、平日は午前中3名、午後2名の体制となっております。</p> |
| 3   | <p>・障がい児の人数と障がい児対応の職員数</p>  | <p>現在の対応状況について、現場説明会にてすべての事業者にご説明します。</p>  |
| 4   | <p>・引き継ぎ保育の人数、常勤保育士2名以上とは？例えば予定者が4名の場合2名ずつローテーションを組んで、派遣しても良いか<br/>また、令和3年4月1日から毎日なのか、土曜日も派遣するのか。<br/>引継期間中の人件費の補助金は出るのか。</p> | <p>引き継ぎ期間中の具体的な引き継ぎの方法や派遣人数、費用負担のあり方については、提案事項としてあります。募集要項13ページを確認してください。<br/>令和3年4月1日から最低2名の常勤保育士を派遣することを条件としています。月22日程度の派遣を想定しています。ローテーション勤務は否定しません。<br/>上記を踏まえ、提案を審査し、評価します。なお、引き継ぎ保育前に協議を行い、内容を確定しますので、提案内容がそのまま採用されるとは限りません。</p>  |
| 5   | <p>・各種契約事務について<br/>警備業務委託、AED賃貸借、清掃業務委託について、公立5園一括契約とのことだが、単純に5分の一の価格で計算するのか</p>  | <p>事業者決定後に、市から契約相手先に協議します。その後、契約相手先と個別に協議し、契約を引き継いでいただきます。なお、業務内容により園数で按分することが妥当なもの、床面積等で按分することが妥当なものなどがあるかと思いますが、契約金額は各契約相手方と合意した金額となります。</p>   |
| 6   | <p>・図面上での各クラスの配置と、現在の配置は違うと思われるが、実際何歳児がどの部屋を使っているのかを年齢別に教えてください。(定員構成と合致していないので)</p>  | <p>現状では、1階保育室(図面上の保育室(1)(2))を可動式ロッカーで仕切り、3・4・5歳児が、2階保育室(図面上の保育室(3))を可動式ロッカーで仕切り、1・2歳児が、2階乳児室及び視診室を0歳児が使用しています。なお、各年齢の児童数は、募集要項2ページに記載しています。</p>  |

| No. | 質問  | 回答   |
|-----|---|--|
| 7   | ・管理人室？は、保育室として使用しているのか？また、面積がわからない(事務所の面積がわからない)  | 図面上の管理人室は、現在は職員の休憩室として使用しています。<br>なお、図面上の面積は、2階事務室22㎡、1階管理人室14㎡です。   |
| 8   | ・施設長だが、認可保育園での施設長経験が2年2カ月では不味いか？(副園長の経験が10年以上あるが)   | 施設長は、保育士資格を有し、移管予定の令和4年4月1日時点で認可保育園での勤務経験が10年以上かつ認可保育園の施設長に3年以上従事した経験がある者としてください。  |
| 9   | ・建物の取り扱いは有償譲渡のみで、賃貸借は不可という理解で宜しいでしょうか？<br>・園舎の建替え又は大規模修繕は、本件経営移管に当たっての必須事項でしょうか？  | 建物については、賃貸借の予定はありません。<br>移管後は、土地の無償貸与期間満了後(令和14年4月)も長期にわたり運営することを応募資格としています。市としては、この資格を満たす上で、建て替え又は大規模改修が必要になると考えています。なお、本件は施設整備に関する計画概要での提案事項としています。    |
| 10  | ・平成30年8月16日策定の「公立保育園のあり方(海老名市)」のP12に記載された「海老名中学校移転後の跡地への移転・新築を含めて検討を図る」ことについては、勝瀬保育園の民間移行後においても、引き続き同様に検討されるという理解で宜しいでしょうか？<br>・跡地へ移転する計画の場合、海老名市と協議していくこととなりますが、海老名市としてはどの程度の期間(スパン)を想定しているのでしょうか？ | 「公立保育園のあり方」では、策定時に海老名中学校の移転計画が議論されていたことから、跡地への移転の可能性も含めて記載したものです。<br>現状では、海老名中学校が近々に移転する可能性が低いことから、勝瀬保育園の民営化に際しては、保育園を現在の場所で運営することを条件としています。             |
| 11  | ・募集要項P7に、「万年塀の安全性の確保にあつては、市と隣地の地権者で責任を持って協議を続け対応する」とありますが、この件に関して事業者側に金銭的な負担が生じることはあるのでしょうか？  | 市と隣地の地権者で対応するものとし、現状、事業者に負担をいただく考えはありません。  |
| 12  | ・募集要項P8に、「建て替え工事ではなく大規模改修工事とする計画の提案も可能」とありますが、大規模改修工事の場合も、令和8年度以降に実施することが条件でしょうか？   | 現在の在園児に大きな生活環境の変化がないように、建替えの場合は令和8年度以降の施工とすることを条件としています。大規模改修工事の場合も同じ考え方によりますが、工事内容により影響の度合いも変わるものと思われるため、詳細は三者協議会にて協議するものとし、この考え方にに基づき、提案をお願いします。       |
| 13  | ・募集要項P9に、「現在の保育水準及び支援サービスを一切落とすことなく」とありますが、当法人では給食は外部委託を原則にしている等、全ての分野において現行と全く同水準でサービスを提供することは事実上困難かと思われませんが、問題ないでしょうか？  | 給食調理については、委託により水準が落ちるものではないと考えております。現在の水準を落とさないような提案をお待ちしております。  |
| 14  | ・募集要項P9にある「三者協議会」は、令和2年12月現在在籍する児童が卒園するまでの期間限定で設置するとの理解でいいでしょうか？  | お見込みのとおりです。  |
| 15  | ・必要な人員体制を整備する必要がありますが、最終的に不足等が懸念される場合の対応について、海老名市と協議の場を設けることは可能でしょうか？   | 人員体制については、事業者において整えていただくようお願いいたします。<br>なお、現在勝瀬保育園で勤務している者を紹介することは可能です。   |
| 16  | ・アレルギー児の対応について、保護者との面談他どのようなことをしているのでしょうか？また、同じ厨房内での調理が不可の場合、どうしていますか？  | 保護者に医師記載の生活管理指導表をご提出いただき、面談の上、個別に除去・代替等の対応を行っています。なお、現在では、複数の食材に起因するアレルギーも含め、調理の順序を工夫するなどし、同じ厨房内で対応しておりますが、アレルギーの状況により、同じ厨房内での調理が不可な場合は、別途協議の上対応をお願いします。 |

| No. | 質問   | 回答  |
|-----|--|---|
| 17  | ・地域交流事業について、行っている事業を教えてください。   | 例年は、老人ホームとの交流活動を数か月に1回程度行っているほか、勝瀬文化センターの花壇の整備に参加しています。<br>このほか、他の保育園や、ご近所の方々とも日常的に交流を行っています。   |
| 18  | ・障害児保育について、障害児の関係機関との連携はどのようにしていますか？<br>また、卒園するまで移管後も引き続き継続して連携をとることはできるでしょうか？   | わかば学園の出張療育相談を受けているほか、随時相談・連携を行っています。<br>民営化後も、わかば学園のほか、市の保育士・保健師と連携しながら継続して保育をお願いします。           |
| 19  | ・現勝瀬保育園から保育士を引き継ぐ場合、給与体系等の処遇は海老名市の公立保育園と同条件ではなく、当法人規程によって見直すこととなりますが、問題ないでしょうか？（現保育園と勝瀬保育園で、同一法人として異なる給与体系を設けることはできないので） | 全く同じ給与体系にできないことは承知しています。具体的な労働条件については、審査項目としています。   |
| 20  | ・園舎外壁仕上げ塗材にアスベストが使用されているということですが、解体の際のアスベストの処理代金の補助金は出るのか？   | その時点で存在する国県の補助金を活用することができます。令和2年12月時点では、アスベスト対策に特化した補助制度はありませんが、保育所等整備交付金のうち解体撤去工事費に含めることができます。 |

**No.02に一部修正があります。お詫びして訂正いたします。**