



自然流下汚水樹リスト

番号	樹種別	会所大きさ (mmφ)	地盤高さ (mm)	管径 (mm)	樹深さ (mm)	蓋荷重
1	小口径インバート樹	200φ	±0	535	535	塩ビ蓋
2	小口径インバート樹	200φ	±0	605	605	塩ビ蓋
3	小口径インバート樹	200φ	±0	620	620	塩ビ蓋
4	小口径インバート樹	200φ	±0	685	685	塩ビ蓋
5	小口径インバート樹	200φ	±0	700	700	塩ビ蓋
6	小口径インバート樹	200φ	±0	740	740	塩ビ蓋
7	小口径インバート樹	200φ	-140	935	795	防護T20
8	小口径インバート樹	200φ	-130	1015	885	防護T20
9	小口径インバート樹	200φ	-120	1030	910	防護T20
10	小口径インバート樹	200φ	-120	1055	935	防護T20
11	小口径インバート樹	200φ	-120	1120	1000	防護T20
12	小口径インバート樹	200φ	-120	1185	1065	防護T20
13	小口径インバート樹	200φ	-120	1355	1235	防護T20
14	小口径インバート樹	200φ	-120	1400	1280	防護T20
15	小口径インバート樹	200φ	-200	1455	1255	防護T20
16	小口径インバート樹	200φ	-220	1470	1250	塩ビ蓋
17	小口径インバート樹	200φ	-220	1615	1395	防護T20
18	小口径インバート樹	200φ	-220	1765	1545	防護T8
19	小口径インバート樹	200φ	-310	1815	1505	塩ビ蓋
20	小口径インバート樹	200φ	-310	1850	1540	塩ビ蓋
西公	小口径インバート樹	200φ	-330	1860	1530	塩ビ蓋
21	小口径インバート樹	200φ	-60	1280	1220	防護T8
22	小口径インバート樹	200φ	-60	1300	1240	防護T8
23	小口径インバート樹	200φ	-60	1365	1305	防護T8
24	小口径インバート樹	200φ	-60	1295	1235	防護T8
30	小口径インバート樹	200φ	±0	715	715	塩ビ蓋
31	小口径インバート樹	200φ	-50	825	775	塩ビ蓋
32	小口径インバート樹	200φ	-85	950	865	塩ビ蓋
33	小口径インバート樹	200φ	-60	1140	1090	鋼鉄蓋
34	小口径インバート樹	200φ	-30	1365	1335	塩ビ蓋
35	小口径インバート樹	200φ	-20	1450	1430	塩ビ蓋
36	小口径インバート樹	200φ	-20	1465	1445	塩ビ蓋
37	小口径インバート樹	200φ	-10	1610	1600	塩ビ蓋
38	小口径インバート樹	200φ	-10	1665	1655	防護T8
40	小口径インバート樹	200φ	-295	1050	755	鋼鉄蓋
41	小口径インバート樹	200φ	-240	1095	855	鋼鉄蓋
42	小口径インバート樹	200φ	-240	1200	960	鋼鉄蓋
43	小口径インバート樹	200φ	-240	1225	985	鋼鉄蓋
44	小口径インバート樹	200φ	-240	1330	1090	鋼鉄蓋
45	小口径インバート樹	200φ	-240	1365	1125	鋼鉄蓋
46	小口径インバート樹	200φ	-240	1385	1145	鋼鉄蓋
47	小口径インバート樹	200φ	-220	1400	1180	防護T20
48	小口径インバート樹	200φ	-360	1285	925	鋼鉄蓋

排水処理系 (ポンプアップ) 汚水樹リスト

番号	樹種別	会所大きさ (mmφ)	地盤高さ (mm)	管径 (mm)	樹深さ (mm)	蓋荷重
50	小口径インバート樹	200φ	-20	760	740	鋼鉄蓋
51	小口径インバート樹	200φ	-20	775	755	鋼鉄蓋
52	小口径インバート樹	200φ	-20	795	775	鋼鉄蓋
6T	グリストラップ		-60			
53	小口径インバート樹	200φ	-80	970	890	防護T8
54	小口径インバート樹	200φ	-80	980	900	防護T8
55	小口径インバート樹	200φ	-60	1000	940	防護T8
56	小口径インバート樹	200φ	-60	1045	985	防護T8
57	小口径インバート樹	200φ	-60	1055	995	防護T8
58	小口径インバート樹	300φ	-60	1175	1015	防護T8
槽	排水槽流入		-75	1090	1015	
60	小口径インバート樹	200φ	-60	800	740	防護T8
61	小口径インバート樹	200φ	-60	915	855	防護T8
62	小口径インバート樹	200φ	-60	1055	995	防護T8
63	小口径インバート樹	200φ	-60	1070	1010	防護T8
70	小口径インバート樹	200φ	-310	1265	955	塩ビ蓋
東公	小口径インバート樹	200φ	-330	1280	950	塩ビ蓋

※ 樹深さは設計GLからの深さとし、GL = 1FL-930 = FH17.28 とする。