

厨房除害設備の仕様

1 設備処理能力

- (1) 厨房排水処理 243m³/日
- (2) ボイラー排水処理 5.8m³/日

2 処理方法

- (1) 厨房排水処理 誘導剤添加型生物流動床方式
- (2) ボイラー排水処理 降温希釈、炭酸ガス中和

3 水質項目及び基準値

(1) 流入水質

ア 厨房排水処理

- (ア) B O D 850mg/L
- (イ) S S 650mg/L
- (ウ) n - H e x 220mg/L
- (エ) p H 5 超え 9 未満

イ ボイラー排水処理

- (ア) 温度 90度から100度
- (イ) p H 11.8

(2) 処理水質

ア 厨房排水処理

- (ア) B O D 600mg/L
- (イ) S S 600mg/L
- (ウ) n - H e x 30mg/L
- (エ) p H 5 超え 9 未満

イ ボイラー排水処理

- (ア) 温度 45度未満
- (イ) p H 5 超え 9 未満