

入札に関する質疑

件名	(工事) 6111_えびなこどもセンター電気設備入替工事	
受付日	質疑	回答
4/12	<p>1</p> <p>施工内容について、数量表では函体内部の交換と読み取れますが、図面からは函体を含めて全て交換するようにも読み取れます。施工範囲をお教えてください。また、函体まで交換する場合、函体の仕様をご指示ください。</p> <p>搬入搬出にラフタークレーンを使用してもよろしいでしょうか。</p> <p>内容説明事項書に施工時期は、原則年末年始との記載がありますが、具体的に何月何日から何月何日までを想定すればよろしいでしょうか。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・函体まで交換すること。 ・函体仕様については、公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）に準拠すること。 ・よろしい。 ・令和6年12月29日（日）から令和7年1月3日（金）までの6日間とする。