

入札に関する質疑

件名	(工事) 6113_海老名市立上星小学校ほか1校自動火災報知設備改修工事	
受付日	質疑	回答
4/15	<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 各学校に設置の自動火災報知設備のメーカー及び受信機の型式及び受第番号をご教授お願いします。 2. 各学校への現場調査は可能でしょうか？ その際はどの様にアポイントを行えば良いかご教授お願いします。 3. 自立型受信機の交換に関して可能であれば筐体を再使用し壁掛型の受信機を納める施工はご認可頂けますでしょうか？ 	<ol style="list-style-type: none"> 1 既存メーカー受信機の型式及び受第番号は、下記のとおり。 上星小学校 ニッタン株式会社 型式 1PF0-nYL 受第番号 受第 61-5 号 杉本小学校 ニッタン株式会社 型式 PR-1NK 受第番号 受第 50-6 号 2 契約前の現地調査は不可です。 3 自立型受信機で施工すること。 詳細は現場状況に応じて協議する。