

入札に関する質疑

件名	(工事) 6115_海老名市立門沢橋小学校自動火災報知設備改修工事	
受付日	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 質疑 回答 </div>	
4/15	1	<div style="display: flex;"> <div style="flex: 1;"> <p>1. 各学校に設置の自動火災報知設備のメーカー及び受信機の型式及び受第番号をご教授お願いします。</p> <p>2. 各学校への現場調査は可能でしょうか？ その際はどの様にアポイントを行えば良いかご教授お願いします。</p> <p>3. 自立型受信機の交換に関して可能であれば筐体を再使用し壁掛型の受信機を納める施工はご認可頂けますでしょうか？</p> </div> <div style="flex: 1; padding-left: 20px;"> <p>1 既存メーカー受信機の型式及び受第番号は、下記のとおり。 門沢橋小学校 ニッタン株式会社 型式 1PM1-nYLA 受第番号 9-102 号</p> <p>2 契約前の現地調査は不可です。</p> <p>3 自立型受信機で施工すること。 詳細は現場状況に応じて協議する。</p> </div> </div>