

入札に関する質疑

件 名	(一般委託) 7614_空調設備保守点検等業務 (大谷コミュニティセンターほか7館)		
受付日	質疑		回答
4/10	1	仕様書 10 費用負担について (3)の「修理等」の内容について質問いたします。 A. 修理等とは経年劣化による不時の故障、例えばドレン管の詰まりやドレンポンプやフロートスイッチの故障、熱交センサー異常による運転不可や漏水の修理が含まれるのでしょうか。保守料の範囲内であれば経年劣化による不時の故障を請負者の負担で修理するのでしょうか。 B. 或いは修理等とは保守点検作業によって空調機等を破損してしまった場合の原状回復修理を指すのでしょうか。 C. 或いは修理等とはネジの増し締め、軽微な破損の補修等の小修理のみを指すのでしょうか。 特にAが含まれるか、Aが含まれないかで請負条件が大きく異なりますので質問させていただきます。 以上よろしくお願いいたします。	「修理等」とは軽微な補修等の修理を指しています。 なお、点検時に受託者によって機器を破損してしまった場合は、受託者の費用負担にて原状回復を行っていただきます。