

入札に関する質疑

件 名	(一般委託) 7616_市庁舎空気調和器等保守点検業務		
受付日	質疑		回答
4/7	1	仕様書等で調和機と調和器が混在しておりますが、どちらが正しいでしょうか？	調和器が正しいです。