

入札に関する質疑

件 名	(工事) 7118_海老名市立柏ヶ谷小学校自動火災報知設備改修工事		
受付日	質疑		回答
5/7	1	・既設受信機の取付状況を教えてください。	・総合盤内での壁掛け型受信機を取付けております。