

入札に関する質疑

件名	(工事) 7127_海老名市立門沢橋小学校避難器具 (救助袋) 改修工事	
受付日	質疑	回答
5/8	<p>下記確認をお願い致します。</p> <ul style="list-style-type: none">・格納箱の素材はステンレスか鉄か・取付用アンカーの素材はステンレスか鉄か・取付用アンカーのサイズに指定はあるか・図面等の用意はあるのか <p>宜しくお願い致します。</p>	<ul style="list-style-type: none">・鋼板製粉体焼付塗装仕上げ同等以上としてください。・防錆塗装等の措置をした鋼製、もしくはステンレスとしてください。・メーカー指定に準拠してください。・消防手続きに準用可能な平面図等があります。告示図面を参照ください。