

記入例

年 月 日

点検結果不備事項改修計画書

海老名市消防長 殿

防火対象物住所 海老名市大谷816番地

防火対象物名称 株式会社〇〇〇 海老名店

職・氏名 店長 〇〇 〇〇

年 月 日付けで通知のあった内容について、下記のとおり改修計画書を提出します。

記

(受付番号 ○一〇〇)

不備内容	改 修 計 画
消火器期限切れ	令和〇年〇〇月〇日に交換しました。
自動火災報知設備未警戒	感知器〇個 令和〇年〇月〇日までに改修します。
誘導灯の非常電源(蓄電池)不良	避難口誘導灯バッテリー交換 令和〇年〇月〇日までに実施します。
スプリンクラー制御室不用物品	令和〇年〇〇月〇日までに撤去します。
防火管理者選(解)任届出	令和〇年〇〇月〇〇日までに選任し、届出をします。
消防計画の作成	令和〇年〇〇月〇〇日までに作成し、届出をします。
避難器具点検未実施	点検未実施の部屋は、早急に調整し点検を実施・報告します。

インターネットからも申請が可能です。(e-KANAGAWA)



QR コードからアクセスできます。→

URL はこちら

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/142158-u/offer/offerList_detail?tempSeq=52858

※e-kanagawa で申請をする場合、受付番号の入力は不要となります。