

入札に関する質疑

件 名	(一般委託) 7660_えびなこどもセンター機械警備業務委託		
受付日	質疑		回答
5/29	1	①センサーの種類、個数などの指定がありませんが、独自のプランニングで宜しいでしょうか。また、現調は可能でしょうか。 ②仕様書 12 定期点検について適宜点検へ変更は可能でしょうか。 ③賠償限度額に関して、「1 事故につき対人賠償・対物賠償合わせて 10 億円」という文言を追記できませんでしょうか。	① センサーの種類・個数等は問いませんが、仕様書のとおり同物件内の異常事態の有無を間断なく監視できるのであれば独自プランニングでも構いません。現地調査につきましては日程等の調整がありますので、契約検査課 (046-235-4618) までご連絡ください。 ②オンラインシステム等で 24 時間 365 日保守点検できる場合は、定期とみなします。 ③文言の追記は不可とします。
5/29	2	仕様書に施設平面図がありますが、警備機器の表示がありません。 どのようなセンサーが何基設置されているのか警備機器設置一覧を開示ください。	警備上の理由から、現在の設置位置一覧を開示することはできません。 センサーについては、空間センサー 30 個程度、マグネットセンサー 5 個程度設置しております。