質問回答書

海老名市 LED 道路照明灯賃貸借

番号	質問内容	回答
1	①仕様書 3 (3) 「賃貸借期間終了後、賃貸借物件については、発注者に無償譲渡すること。」と記載がありますが、賃貸借期間中賃貸人（リース会社）の固定資産税負担義務はないと解釈してよろしいでしょうか。	・固定資産税負担義務はございません。
2	②仕様書 3 (4) 契約締結後、今回非常にタイトなスケジュールでの機器導入作業（照明器具の製造および設置、電力会社へ申請等）を実施することとなります。 導入過程で 2026 年 2 月末で工期が終了せず長期化が見込まれた場合、賃貸借開始日の変更について協議いただけますでしょうか。	・納入期限及び賃貸借期間の変更については、仕様書第 3 条 5) その他 (4) のとおりです。
3	③契約書案について 今回の契約書のひな型をご提示いただけますでしょうか。	・事前の提示はしておりません。

4	④既設機器の処分について、既設機器は海老名市様の資産と想定されますが、そちらを受注者に無償譲渡いただいた後、マニフェストを発行するということによろしいでしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 撤去工事を実施する施工業者が、マニフェストを発行することになります。
5	⑤対象454灯の設置場所対象一覧をいただくことは可能でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> 別紙1「一覧表」を参照願います。 なお、既存の道路照明灯台帳（紙）については、窓口にて閲覧可能とします。
6	⑥仕様書第5条1) (5) 公平性担保の為、遮光板、ルーバーそれぞれの見込台数をお示してください。	<ul style="list-style-type: none"> 遮光板及びルーバーの内訳は、合計で約61灯となります。
7	⑦仕様書第5条1) (6) 輝度及び照度測定の実測を行うとありますが、公平性担保の為、何か所想定されているかお示してください。	<ul style="list-style-type: none"> 約20か所を想定しております。
8	⑦仕様書第8条3) 公平性担保の為、取付金具（アダプター）の見込台数をお示してください。	<ul style="list-style-type: none"> 特殊形状のアダプタは、約38台見込んでおります。
9	⑨仕様書第5条2) (3) 調光機能が内蔵されていることとありますが、調光は0～100%設定可能の認識でしょうか。	<ul style="list-style-type: none"> ご認識のとおりです。