

入札に関する質疑

件名		(工事) 8109_海老名市立有鹿小学校校舎外装改修工事 (再公告)	
受付日		質疑	回答
3/13	1	外壁石綿除去範囲の塗膜【下地材含む】の厚さは 3.0 mm未満と考えるとよろしいでしょうか。	よろしい
3/13	1	積算における使用単価の年月をご教授ください。	市単価及び刊行物は令和8年1月単価を使用しております。
3/19	1	<p>1. 設計書 P7 直接仮設工事 枠組本足場・バルコニー足場・安全手すり・小幅ネット張り・防音シート張り・アル防音パネル張りの設置期間の記載がありません。各設置期間をご教示ください。</p> <p>2. 設計書 P10 建具改修工事【本館】AW/5' 新設にSD交換と記載がありますが、スチールドアではなくアルミドアの間違いではないでしょうか。ご教示ください。</p>	<p>1 各設置期間は 250 日間を見込んでいます。</p> <p>2 図面番号 A-20 の通りスチールドアです。</p>