

入札に関する質疑

件名		(工事) 8110_海老名市立有馬小学校ほか1校屋内運動場外装改修工事 (再公告)	
受付日	質疑		回答
3/12	1	内容説明書第9. その他の事項内の(3)③施工時期の制限■有「アスベスト除去工事は夏休み期間に行うこと」の記載内容が前回の公告時の記載とかわらず記載があります。再公告で工期が延長されたことを考慮するとこの項目は除外となるかとおもわれますがどうでしょうか。	仮契約後速やかに本契約を締結する手続きを行う予定ですので、夏休み期間中のアスベスト除去工事が可能と判断しております。
3/12	2	外壁石綿除去範囲の塗膜【下地材含む】の厚さは3.0mm未満と考えてよろしいでしょうか。	よろしい。
3/13	1	積算における使用単価の年月をご教授ください。	市単価及び刊行物は令和8年1月単価を使用しております。
3/19	1	1. 設計書 P14 廃材処分費に発生材積込みの項目がありません。別途精算していただけたらと考えてよろしいでしょうか。ご教示ください。	発生材運搬費に含むものとし、別途精算はしません。