

※入札公告を必ず確認してください。(海老名市ホームページに掲載しています)

入札案件概要書 (一般委託)

契約番号 : 8614

件名	消防用資機材保守点検等	
履行場所	海老名市大谷 816 番地	
期間	令和 8 年 5 月 20 日 ~ 令和 9 年 3 月 31 日	
契約の内容等	別紙 仕様書等 のとおり	
予定価格	1,463,000 円 (税込)	1,330,000 円 (税抜)
最低制限価格	有り (開札後算定型) 詳細は海老名市最低制限価格等取扱基準及び入札説明書等を参照してください。	
落札候補者の入札金額が、調査基準価格 (50%) 未満の場合 ※ただし、予定価格 (税込) 100 万円以下の案件は除く。	<p>低入札履行確認調査を実施します。詳細は低入札による履行確認調査取扱基準を参照してください。</p> <p>契約締結にあたっての制限等</p> <ul style="list-style-type: none">○ 前払金額の制限 契約金額の 15%以内 (海老名市契約規則により、前払金が適用となる場合に限りませす。) ※前払金の上限金額は 5,000 万円以下○ 業務主任者及び管理技術者の他案件 (本市入札案件) との兼任不可 <p>契約保証</p> <p>契約金額の 30%以上に相当する次のいずれかの手続きが必要です。 ※現金納付及び実績による免除はありません。</p> <ul style="list-style-type: none">(ア) 金融機関又は保証事業会社の保証(イ) 公共工事履行保証証券による保証 (履行ボンド)(ウ) 履行保証保険契約の締結 (定額てん補)	
入札方法等	条件付一般競争入札 (電子入札)	
質疑 (仕様等に関する事項)	所定の書式により、FAX で受け付けます。 電子入札システムの機能は使用しないでください。	

参加条件	営業種目	一般委託に登録のある者	
	発注区分 区分の詳細は入札公告で確認してください。	第 4 区分	第 1・第 2 区分の入札に初めて参加する場合は、営業実態調査票及び認定書の写しを提出してください。
	その他の要件	なし	
	落札数制限	なし	
配置技術者について	本案件に配置する技術者等は、同じ開札日の他の案件に配置できません。		
事前提出書類 (システム添付)	なし		
落札候補者が提出する書類 (FAX046-232-6574)	開札後、落札候補者は次の書類を F A X で提出してください。 (落札候補者決定の翌開庁日午前 10 時まで。詳細は開札後 FAX で通知します。) ○内訳書 (本概要書添付の内訳書を使用してください。) ○委託業務主任者等選任届 及び 資格等 及び 3 ヶ月以上の雇用を確認できる書類		

仕様書

- 1 件名 消防用資機材保守点検等
- 2 履行期間 令和8年5月20日から令和9年3月31日まで
- 3 履行場所 海老名市大谷816番地
- 4 品名等

No.	品名	型式等	数量
1	緩降機	KC-PR4FPDF・45m 《点検内容》調速機外形・着用具・調速機機能・ロープと着用の連結部・調速機の連結部・格納箱・ロープ・格納状況	1台
2	個人線量計	マイドーズアラーム・ADM-112アロカ(株) 《点検内容》目視点検・電池電圧・スイッチ動作・データリセット・アラーム設定・校正	5台
3	表面線量計	RADOS RDS-80 《点検内容》目視点検・校正	1台
4	空間線量計	RADOS RDS-30 《点検内容》電池電圧・BATTチェック・レコーダー出力・ZERO可変範囲・時定数・積算レンジ動作・測定動作・校正	1台
5	耐電衣等検査料	基本料金(2回に分けて検査)	2回
6	高圧ゴム手袋	《点検内容》安全用具試験	14双
7	高圧ゴム長靴	《点検内容》安全用具試験	6足
8	絶縁靴	オーバershューズ・YS-111-15-1 《点検内容》安全用具試験	2足
9	電気用絶縁上衣	《点検内容》安全用具試験	6着
10	電気用絶縁下衣	《点検内容》安全用具試験	6着
11	電気安全帽	《点検内容》安全用具試験	6個
12	ディスコン棒	22kV・1.5m 《点検内容》安全用具試験	1本
13	ディスコン棒	66kV・1m 《点検内容》安全用具試験	1本
14	耐電シート	YS-203-11-1 《点検内容》安全用具試験	1枚
15	水難資機材	レイゾン(レギュレーター・オクトパス) 《点検内容》レギュレーターOH・ゲージネック点検・残圧計点検・メーカー指定部品交換等	8セット
16	化学剤検知機	ポータブル式IMS検知器RK0wlet-3S 《点検内容》防水フィルター・除湿パック・Oリング・パッキン・アルカリ電池・アルミ収納袋・動作テストサンプルガス交換・動作確認	1台
17	ボンベ耐圧検査	ブルネックボンベ530CII 4.7リットル	18本

※ボンベ耐圧検査について

- ①検査物品は履行場所にて引取り、納品すること。
- ②外観検査 容器は内外面のサビ等を除去した後に行うこと。
- ③耐圧検査 水槽式または非水槽式により行うこと。
- ④交換部品

検査の際、バルブ等の破損があった場合は発注者の負担において実施するが、着手前に消防本部と協議し、指示を受けること。

- ⑤高圧ガス保安法等、関係法令を順守すること。

5 その他

- (1) 搬入に係る費用については、受注者が負担すること。
- (2) 本仕様書に定めない事項は、担当課と協議して指示を得ること。
- (3) 本契約は、海老名環境マネジメントシステムにおいて、環境配慮マニュアルに基づき環境配慮を行うこと。
- (4) 保守点検終了後、1年以内にこの保守点検による不具合が発生した場合は無償で再点検を行うこと。
- (5) 保守点検の出向時期は消防業務の妨げとなることがないように消防本部と調整すること。
- (6) 保守点検実施後に点検結果報告書等を提出すること。
- (7) 保守点検中、部品に損傷等支障を与えた場合は、速やかに消防本部と協議し、部品の交換又は補修を行い、原状に復すること。
- (8) 保守点検は、最新の安全基準への適合状態を維持すること。

消防用資機材保守点検等 内訳書

No.	品名	型式等	単価	数量	金額
1	緩降機	KC-PR4FPDF・45m 《点検内容》調速機外形・着用具・調速機機能・ロープと着用の連結部・調速機の連結部・格納箱・ロープ・格納状況		台	
2	個人線量計	マイドーズアラーム・ADM-112アロカ(株) 《点検内容》目視点検・電池電圧・スイッチ動作・データリセット・アラーム設定・校正		台	
3	表面線量計	RADOS RDS-80 《点検内容》目視点検・校正		台	
4	空間線量計	RADOS RDS-30 《点検内容》電池電圧・BATTチェック・レコーダー出力・ZERO可変範囲・時定数・積算レンジ動作・測定動作・校正		台	
5	耐電衣等検査料	基本料金(2回に分けて検査)		回	
6	高圧ゴム手袋	《点検内容》安全用具試験		双	
7	高圧ゴム長靴	《点検内容》安全用具試験		足	
8	絶縁靴	オーバースューズ・YS-111-15-1 《点検内容》安全用具試験		足	
9	電気用絶縁上衣	《点検内容》安全用具試験		着	
10	電気用絶縁下衣	《点検内容》安全用具試験		着	
11	電気安全帽	《点検内容》安全用具試験		個	
12	ディスコン棒	22kV・1.5m 《点検内容》安全用具試験		本	
13	ディスコン棒	66kV・1m 《点検内容》安全用具試験		本	
14	耐電シート	YS-203-11-1 《点検内容》安全用具試験		枚	
15	水難資機材	レイゾン(レギュレーター・オクトパス) 《点検内容》レギュレーターOH・ゲージネック点検・残圧計点検・メーカー指定部品交換等		セット	
16	化学剤検知機	ポータブル式IMS検知器RK0wlet-3S 《点検内容》防水フィルター・除湿パック・Oリング・パッキン・アルカリ電池・アルミ収納袋・動作テストサンプルガス交換・動作確認		台	
17	ボンベ耐圧検査	ブルネックボンベ530C II 4.7リットル		本	
				小計	
				消費税・地方消費税(税率10%)	
				合計	