

入札に関する質疑

件名	(コンサル) 8415_公共下水道 2 1 分区詳細設計業務委託	
受付日	質疑	回答
6/4	<p>1</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 平面測量は全路線ですが、道路幅+20m で良いか、都市計画道路及び計画道路のは不要ですか。 2. 都市計画道路及び計画道路の平面、縦断図は完成していますか。 3. 都市計画道路及び計画道路の用地買収は完了していますか。 4. 公図及び要約書は公用ですか。 5. 既設接続マンホールは何箇所ですか。 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 発注段階では現地測量は計上していません。下水道設計に必要な測量作業は歩掛に含まれています。 2. 県事業のため計画平面縦断図は完成しています。 3. 時点にもよりますが、全線完了しているとは聞いていません。 4. 公図及び要約書等は発注者から提供します。 5. 発注段階では既設接続マンホールは10箇所を予定しています。