

入札に関する質疑

件名	(コンサル) 8423_市道海老名駅大谷線電線共同溝予備設計委託 (再公告)	
受付日	質疑	回答
6/16	<p>1</p> <p>質問事項が有りますのでご教示宜しく願います。</p> <ul style="list-style-type: none"> - 案内図では南側の駐輪場を含めた道路幅員に見えますが、道路拡幅を行う予定でしょうか。また、道路拡幅を行う場合は別途道路設計を実施する予定でしょうか。 - 県警協議が2回となっておりますが、起点側及び終点側の信号配線計画に伴う協議でしょうか。 	<ul style="list-style-type: none"> ・道路拡幅は行わず、現道内にて電線共同溝の整備を予定しております。 ・県警協議につきましては、路線内の交通管理者設置物(信号機や感知器等)に対する協議を想定しております。